



ОАО РАО "ЕЭС России"

ОАО "Зейская ГЭС"

отдел _____
676244, г.Зeya Амурской обл.

ОАО «Зейская ГЭС»

тел. (41658) 2-15-31

факс (41658) 2-17-16

E-mail inform@zeyya.vostok.elektra.ru

16.10.03 № 13690

На № _____ от _____

ЗАО «А.Д.Д.»

Факс (812) 3256363

(812)1024400

191119

г. Санкт-Петербург

ул. Марата д.82.

Отзыв

О работе электронного счетчика электроэнергии ION7600

Электронный счетчик электроэнергии ION7600 серийный номер PL0201A100-01 проходил опытную эксплуатацию в группе измерений цеха технологического управления ОАО «Зейская ГЭС»

В ходе эксплуатации были подтверждены основные технические характеристики счетчика:

- измерения активной, реактивной и полной двунаправленной энергии и мощности с классом точности 0,2;
- измерения мгновенных значений фазных и линейных напряжений, фазных токов с классом точности 0,1;
- гармонический анализ до 63 гармоники включительно;
- регистрация аварийных процессов и запись провалов и всплесков напряжения;
- связь с системами посредством двух портов RS-485, порта Ethernet 10Base-T и оптического порта;
- поддержка протоколов ION, DNP 3.0, Modbus™RTU;
- использование импульсных и дискретных вводов/выводов;
- задание уставок по любым измеряемым и вычисляемым параметрам;
- хранение архива данных и событий объемом до 4 МВ.

Замечаний по эксплуатации электронного счетчика электроэнергии ION7600 не имеется.

Инженер группы измерения ЦТУ

Николаев Д.М.

Начальник ЦТУ

Константинов Н.С.

И.о. Главного инженера
ОАО «Зейская ГЭС»

Дедюхина Е.А.



31/504 31.10.03